



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора МУП «ОТС»

С.Н. Выглазов

2019 г.

**План
мероприятий по проведению гидравлических испытаний тепловой сети города
Оленегорска на 2019 год**

№ п/п	Мероприятия	Дата проведения	Время проведения	Ответственный
1.	Рассылка телефонограмм абонентам	14.06.18 г.	9.00 - 16.00	МУП «ОТС»
2.	Снижение температуры теплоносителя до 40 ⁰ С в тепловой сети	17.06.19 г.	00.00 - 12.00	МУП «ОТС»
3.	Отключение систем теплоснабжения и ГВС в ИТП	17.06.19 г.	12.00-17.00	Потребители-абоненты
4.	Открытие перемычек в павильоне К-II-1, К-II-2, в ТК-126, ТК-142Б, ТК-85А, На уч. № 194 Открытие кольцевых тепловых сетей в ТК_30, ТК-78, ул. Парковая, д.14, ул.Бардина,52, ТК-105, Энергетиков 2	18.06.19 г.	08.00-9.00	МУП «ОТС»
5.	Установка поверенных манометров в ТК-126, ТК-142Б, ТК-107, уч. № 194	18.06.19 г.	08.00-09.00	МУП «ОТС»
6.	Геодезические отметки и расходы воды по тепловой магистрали № 1 (старая тепловая сеть) котельная Н _г =179,18 м Q _п = 1032 т/час Q _{обр} =926 т/час; ТК-8 Н _г =190,39 м Q _п =1032 т/час Q _{обр} =918 т/час; К-1-Б Н _г =187,3 м Q _п =932 т/час Q _{обр} =827 т/час; ТК-106 Н _г =182,7 м Q _п =488,36 т/час Q _{обр} =422,87 т/час; По тепловой магистрали № 2 (новая тепловая сеть) котельная Н _г =179,18 м ТК-148Б Q _п =1199,6 т/час Q _{обр} =1046,87 т/час; ТК-107 Н _г =171,5 м Q _п =1164 т/час Q _{обр} =1022 т/час; ТК-116 Н _г =164,4 м Q _п =365,5 т/час Q _{обр} =322,3 т/час; ТК-126 Н _г =160,0 м Q _п =135,81 т/час Q _{обр} =124,6 т/час; ТК-139 Н _г =164,47 м Q _п =442,17 т/час Q _{обр} =390,27 т/час; ТК-142 Н _г =160,87 м Q _п =153,18 т/час Q _{обр} =137,18 т/час;	18.06.19 г.		

7.	Поднятие давление в тепловой сети от котельной до ТК-126, ТК-142Б до 0,85 МПА (рабочее давление отопительного периода)	18.06.19 г.	08.00-09.40	МУП «ОТС»
8.	Поднятие давления до 1.25 МПА рабочего зимнего режима тепловой сети по 0,1 МПа за 10 мин. От котельной до ТК- 126, ТК-142Б и выдержать в течении 10 мин.	18.06.19 г.	10.00-11.00	МУП «ОТС»
9.	Снижение давления до рабочего тепловой сети 0,65 МПА (рабочее давление межотопительного периода)	18.06.19 г.	11.00-11.40	МУП «ОТС»
10.	Закрытие кольцевых тепловых сетей в ТК_30, ТК-78, ул. Парковая, д.14, ул. Бардина, д.52, ТК-105, Энергетиков, д.2	18.06.19 г.	12.00-12.30	МУП «ОТС»
11.	Закрытие перемычек в павильонах К-II-1, К-II-2, в ТК-126, ТК-142Б, ТК-85А, На уч. № 194	18.06.19 г..	15.00-16.00	МУП «ОТС»
12.	Запуск систем ГВС в ИТП	18.06.19 г.	17.00- 20.00	Потребители-абоненты

Начальник СРОВОС



П.В. Бабенко